

Pierwsze odwierty do dokumentacji geologiczno - inżynierskiej do max. głębokości 32 metrów. Wykonawcą odwiertów oraz dokumentacji była firma GEOTEKO. Celem Badań było ustalenie warunków geotechnicznych podłoża i określenie warunków posadowienia budynków Centrum.

---

Na podstawie analizy warunków gruntowych stwierdzono, że należy rozważyć technologię pali przemieszczeniowych jako najbardziej odpowiednią do zastanych warunków gruntowych. Zalecono również wykonanie próbnych obciążeń pali.

{phocagallery

view=category|categoryid=57|imageid=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|float=left|displaydescription=0|detail=0}